



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUM RAPORU

BUÜ HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

2025-2026

İSG Açısından Mevcut Durumumuz ve Yapılanlar

Harmancık Meslek Yüksekokulu bulunduğu bina okul binası olarak tasarlanıp yapıldığı için bazı unsurlar İSG açısından mevcuttur. Engelli WC, yangın çıkış kapıları, acil durum butonları gibi mevcut olan İSG unsurlarına sürekli iyileştirme faaliyetleri uygulanmaktadır.

- Okul çevresinde bulunan güvenlik kameralarının görüş açılarını engelleyen durumlar ortadan kaldırılmıştır.



- Aşçılık uygulama mutfağı ve deposu Akreditasyon sonuç belgesindeki tespitlere istinaden tüm cihazların bakımı yapılmış olup, altyapısı (elektrik, su tesisatı, seramik taban vb.) tamamen yeniden yapılmıştır.




- Bina acil durum çıkış kapıları değiştirilerek demir kilitli kapıdan dışarıya doğru açılan kapı olarak yenilenmiştir.



- Bina içi ışıklandırmalı Acil Durum İşaretleri, Yönlendirme Tabelaları takılmıştır.



- Engeli bireyler için rampa ve merdivenlere kaydırmaz bantlar yapıştırılmıştır.



- Mobilya uygulama atölyesi ve Aşçılık mutfağında kullanılmak üzere teçhizat ve yangın battaniyesi alınmıştır.
- Okulumuzun deposu ve çatı katı gerekli düzenlemenin ardından daha kullanılır hale getirilmiştir.



- Okulumuzdaki mevcut asansörümüzün bakımı ve aktif hale getirilmesi için gerekli piyasa araştırması yapılarak Yapı İşleri Daire Başkanlığı' na talep yazısı yazılmıştır. Ayrıca Okulumuzdaki yangın dolabı ve yangın hortumlarının ulaşılabilir olması ve personelin daha rahat alıp kullanabilmesi için Yapı İşleri Daire Başkanlığı' na talep yazısı yazılmıştır.



T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü



Sayı: E-69764045-930-1528
Konu: Asansör Bakım Onarımı

24.01.2024

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı)

Meslek Yüksekokulumuz binası daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken 2008 Yılında kurumumuza tahsis edilmiştir. Tahsis edildiği tarihten bu güne kadar bina içinde bulunan asansör hiç kullanılmamıştır. Eğitim Öğretim süresince Meslek Yüksekokulumuz engelli öğrencileri bir üst kata çıkmakta zorlanmaktadır. Mevcut asansörümüzün bakım onarımının yapıp kullanıma sunulabilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK
Müdür



T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü




Sayı: E-69764045-755-...
Konu: Periyodik kontrollerde görülen eksiklikler

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı)

İlgi : 13.02.2026 tarihli ve E-85664490-000-263267 sayılı yazı.

BUÜ Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin ilgi yazılarında belirtilen yangın dolabı listesinde bulunan eksikliklerin giderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK
Müdür



- Yangın tüpleri yerden 90 cm. yükseklikte olacak şekilde yeniden bina içerisine uyarıcı levhalarıyla birlikte yerleştirilmiştir.




- Okul binası girişinde bulunan danışma bürosunda Engelli bireylerin idari katlarla iletişimini sağlamak amacıyla sürekli personel bulundurulması/görevlendirilmesi uygulamasına geçilmiştir.



İSG Açısından Meslek Yüksekokulumuzda Yapılmakta Olanlar

1. Görme Engelli Bireyler için yürüme bandı girişten itibaren bina içerisine yaptırılmıştır.



2. 13.02.2026 İSG Toplantısı sonucu alınan kararlar geređi;

- Bina ierisine ve Mobilya Atölyesine bina elektriđinden bađımsız duman dedektörünün takılmasına,
- Merdiven korkuluklarının duvar tarafına da yapılmasına,
- Sanayi tipi tüplerin bulunduđu alandaki uyarı yazılarının yenilenmesine,
- Okul bahesi acil toplanma alanına tabela yaptırılmasına karar verilmiřtir.
- Ařçılık Uygulama Mutfađına kaydırmaz zemin iin sıvı malzemenin alınması ve yapılması iřlemine bařlanmıřtır.
- Envanteri ıkarılan cihazların bakımı talebi iin iřlemler bařlanmıřtır.