



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SİSTEM ODALARI
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu şartname Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odaları içerisinde bulunan **1 adet FM-200 gazlı söndürme sistemi (Kütüphane Binası Bilgi İşlem Sistem Odası) ve 1 adet NOVEC gazlı yangın söndürme sistemi (Yeni Bilgi İşlem Sistem Odası)** bakım işini kapsamaktadır.
2. Gazlı söndürme sistemlerinin yıllık periyodik bakım işi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
3. Karşılıklı mutabık kalınacak tarihte tüm sistemlerin bakımları yüklenici firma tarafından yapılarak İdareye bakımlara ait teknik servis formu veya tutanak idareye bildirecektir.
4. Yukarıda belirtilen terminlerde yapılacak periyodik bakımlar haricinde; Sistemlerin arıza vermesi durumunda, İdarenin yüklenici firmaya yapacağı ihbarı takip eden 24 saat içerisinde yüklenici firma arıza veren sisteme müdahale edecek bakım işlemlerini ayrıca bir bedel talep etmeksizin yapacaktır.
5. Gazlı söndürme sistemlerinin bakım sözleşmesi 1 yıllık yapılacaktır.
6. Yüklenici firma, Gazlı söndürme sistemlerinin bulundukları mahalde periyodik bakımlarını yaparak;
 - 6.1. Sistemlerin yangın algılama ve ihbar ekipmanlarının kontrollerini yaparak sistemlerin devrede olup olmadıklarını, elektriksel bağlantılarını kontrol ederek gerekli temizliklerini yapacak ve algılama ihbar sisteminin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edecektir.
 - 6.2. Sistem tüplerinin dolu olup olmadığını kontrol edecektir.
 - 6.3. Olası bir yangın riski durumunda, algılama sistemleri ile ihbar sistemlerinin görevlerini yerine getirip, sistem tüpleri içerisinde bulunan tüplerin vanaları üzerinde bulunan elektrik aktivatörlere gerekli aktivasyon sinyali verip vermediğini kontrol edecektir.
 - 6.4. Sistemde bulunan tüplerin ve tüp bataryalarının, tüpler üzerinde bulunan valf ve valf aksamalarının, bağlantı ekipmanlarının sağlıklı ve emniyetli bir şekilde korunup korunmadığını kontrol edecek, olası bir yangın riski durumunda, sistemin devreye girerek başarı ile çalışması için gereken kontrolleri yapacaktır. Yüklenici firma, yukarıda belirtilen adımlarda yapacağı kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun olmaması halinde, yapılan bakım işini teknik servis formu veya bir tutanakla belgeleyecektir.
 - 6.5. Sistemde bulunan tüplerin ve tüp bataryalarının, tüpler üzerinde bulunan valf ve valf aksamalarının, bağlantı ekipmanlarının sağlıklı ve emniyetli bir şekilde korunup korunmadığını kontrol edecek, olası bir yangın riski durumunda, sistemin devreye girerek başarı ile çalışması için gereken kontrolleri yapacaktır. Yüklenici firma, yukarıda belirtilen adımlarda yapacağı kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun olmaması halinde, yapılan bakım işini teknik servis formu veya bir tutanakla belgeleyecektir.
7. Değiştirilen ya da montajı yapılan her parça yıllık bakım süresince (1 yıl) üretim hatalarına karşı garanti kapsamında olacaktır.


Suat KAHRAMAN
Tekniker


Gökhan GENÇELOĞLU
Çözümleyici


Yusuf ATILGAN
Programcı